



- RRHQ Outdoor-Modul
- RKHB Indoor-Modul
- 3UV1 Umschaltventil
- BV Überströmventil
- C Umwälzpumpe
- P Kompressor
- V Ventilator
- E Expansionsventil
- t_{AU} Außentemperatur Sensor
- t_{DHW} Warmwasser Sensor
- ① Gasleitung
- ② Flüssigkeitsleitung
- EHS E-Heizstab 230V / 3kW

Das gezeigte Anlagenschema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die sorgfältige Anlagenplanung.

**HPSU mit Standardspeicher
 Heizen und Kühlen möglich**

010.0000533 Stand 2009-02-12

Decision by

Managing Director

Head of R & D

Project Manager

Name:

Date:

ROTEX
 ROTEX Heating Systems GmbH